

型式試驗報告

報告號碼：211222379
受理日期：110 年 12 月 14 日
測試日期：110 年 12 月 14 日～110 年 12 月 22 日
簽發日期：110 年 12 月 22 日
商品名稱：水性水泥漆(乳膠漆)
申請人：富喜工程行
地址：台南市仁德區中正路 2 段 867 巷 32 號
生產廠場：SPIVER s.r.l
廠牌：SPIVER
型式：水性水泥漆(乳膠漆)(義大利：SPIVER s.r.l
Contrada Babbaurra S.S.122-93100 Caltanissetta, ITALY)
規格：無
試驗方法：依 105 年 6 月 14 日修訂公布之 CNS 4940 檢驗
(第 2 項依 108 年 11 月 29 日修訂公布之 CNS 15039-2 測試)

試驗項目		國家標準	試驗結果
1. 甲醛釋出量		0.12 mg/L 以下	0.03 mg/L
2. 揮發性有機化合物(VOC) 最大限量值		符合 CNS 15080 表 1 中 A 型別 WB 之規定為 200 g/L	11 g/L
3. 有害重金屬 可溶性含量	鉛(Pb)	90 mg/kg 以下	未檢出
	鎘(Cd)	75 mg/kg 以下	未檢出
	鉻(Cr)	60 mg/kg 以下	未檢出
	汞(Hg)	60 mg/kg 以下	未檢出

註 第 3 項試驗，鉛、鎘、鉻、汞偵測極限各為 5 mg/kg，
TAF 認可範圍為 Pb：(5 to 1000) mg/kg；Cd：(5 to 1000) mg/kg；
Cr：(5 to 1000) mg/kg；Hg：(5 to 1000) mg/kg。
---以下空白---