

台灣塗料工業同業公會研究發展檢驗室
LABORATORY OF RESEARCH-DEVELOPMENT & INSPECTION
TAIWAN PAINT INDUSTRY ASSOCIATION

24159 新北市三重區重新路5段609巷20號3樓之7(湯城)
RM. 7, 3F, NO.20, LANE 609, CHUNG HSIN RD., SEC. 5,
SAN CHUNG DISTRICT, NEW TAIPEI CITY, 24159, TAIWAN
TEL : (02)2999-3236 FAX : (02)2999-5312
Web Site : taipaint.kndustry.org.tw Email : taipaint@ms29.hinet.net



委託試驗報告

報告號碼：221132415-1

受理日期：111年11月18日

測試日期：111年11月21日~111年11月28日

簽發日期：111年11月29日

委託者：富喜工程行

地址：台南市仁德區中山路212號

取樣者：廖家賢

品名：瓷髹-礦物乳膠漆

試驗方法：CNS 4940 K2091(2022)水性水泥漆(乳膠漆)第2種

樣品照片：



本報告之試驗結果僅對樣品之測試項目負責。

本報告未得到實驗室書面同意，不得摘要複製，但全份複製除外。

報告簽署人：張好

委託試驗報告

報告號碼：221132415-1

受理日期：111 年 11 月 18 日

測試日期：111 年 11 月 21 日～111 年 11 月 28 日

簽發日期：111 年 11 月 29 日

委託者：富喜工程行

地址：台南市仁德區中山路 212 號

取樣者：廖家賢

品名：砵髹-礦物乳膠漆

試驗方法：CNS 4940 K2091(2022)水性水泥漆(乳膠漆)第 2 種

試驗項目	CNS 4940 品質要求	試驗結果
耐擦洗性 (0.5 %肥皂水, 載重 450 g, 往復 洗刷 2000 次)	能耐 2000 次之擦洗	能耐 2000 次之擦洗

---以下空白---



LUXUS
PAINT